



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **67/18**

PRODUCENT: **P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkar-Urbańska**
Szczury 33B, 63-450 Sobótka
METODA BADANIA: **PN-EN 303-5:2012**
PRODUKT: **Kocioł grzewczy na paliwo stałe**
TYP: **automatyczny**
NAZWA PRODUKTU: **TECHNIX** moc [kW] **15**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: **ślimakowy, napędzany motoreduktorem**
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: **4.10.2018**
RODZAJ PALIWA: **węgiel kamienny sortymentu groszek**

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	14,8 kW
CO	[mg/m ³]	119	Max 500
OGC	[mg/m ³]	2	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	5	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,8	Min 88,2

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	4,0 kW
CO	[mg/m ³]	130	Max 500
OGC	[mg/m ³]	3	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	7	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	90,9	Min 88,2

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 67/18**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kociołowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Stąporków, dn. 22.10.2018.

Autoryzował:

KIEROWNIK LABORATORIUM

Grzegorz Spiechowicz

Formularz B-3

„WOLKOT” WOLDAŃSCY - SPÓŁKA CYWILNA, 63-304 CZERMIN 84B, NIP 6080119231

JEST POSIADACZEM LICENCJI TECHNIX NR 65/07/2021 I JEST UPOWAŻNIONY DO POSŁUGIWANIA SIĘ TYM ZAŚWIADCZENIEM

P.P.H.U. TECHNIX
Monika Puszkar-Urbańska
Szczyry 33B, 63-450 Sobótka
NIP 622-260-94-72