



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **66/18**

PRODUCENT: **P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkar-Urbańska**
Szczury 33B, 63-450 Sobótka
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe
TYP: automatyczny
NAZWA PRODUKTU: **TECHNIX** moc [kW] **19**
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: ślimakowy, napędzany motoreduktorem
KLASA KOTŁA: **5**
DATA WYKONANIA BADAŃ: 25.09.2018
RODZAJ PALIWA: węgiel kamienny sortymentu groszek

WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O ₂)	19,3 kW
CO	[mg/m ³]	208	NORMA 5 klasa (10% O ₂) Max 500
OGC	[mg/m ³]	5	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	13	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,5	Min 88,3

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O ₂)	5,2 kW
CO	[mg/m ³]	185	NORMA 5 klasa (10% O ₂) Max 500
OGC	[mg/m ³]	4	Max 20
PYŁ	[mg/m ³]	7	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	92,2	Min 88,3

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 66/18**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH

oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

„Termo-Tech”
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
Laboratorium Badawcze
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków

Autoryzował
KIEROWNIK LABORATORIUM
Grzegorz Spiechowicz

Stąporków, dn. 09.10.2018.

Formularz B-3

„WOLKOT” WOLDAŃSCY - SPÓŁKA CYWILNA, 63-304 CZERMIN 84B, NIP 6080119231

JEST POSIADACZEM LICENCJI TECHNIX NR 65/07/2021 I JEST UPOWAŻNIONY DO POSŁUGIWANIA SIĘ TYM ZAŚWIADCZENIEM

P.P.H.U. TECHNIX
Monika Puszkar-Urbańska
Szczury 33B, 63-450 Sobótka
tel. 622-260-94-72