



„TERMO-TECH” PRZEDSIĘBIORSTWO  
WDROŻEŃ TECHNIKI KOTŁOWEJ SP. Z O.O.

**LABORATORIUM BADAWCZE**

ul. Odlewnicza 1, 26-220 Stąporków



## ŚWIADECTWO Z BADAŃ

numer : **72/18**

PRODUCENT: **P.P.H.U. TECHNIX Monika Puszkur-Urbańska**  
**Szczury 33B, 63-450 Sobótka**  
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012  
PRODUKT: Kocioł grzewczy na paliwo stałe  
TYP: automatyczny  
NAZWA PRODUKTU: **TECHNIX** moc [kW] **38**  
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: ślimakowy, napędzany motoreduktorem  
KLASA KOTŁA: **5**  
DATA WYKONANIA BADAŃ: 18.10.2018  
RODZAJ PALIWA: węgiel kamienny sortymentu groszek

### WYNIKI BADAŃ:

PARAMETR	Jednostka	MOC NOMINALNA - 100%	
		(10% O <sub>2</sub> )	38,0 kW
CO	[mg/m <sup>3</sup> ]	44	Max 500
OGC	[mg/m <sup>3</sup> ]	7	Max 20
PYŁ	[mg/m <sup>3</sup> ]	28	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,2	Min 88,6

  

PARAMETR	Jednostka	MOC MINIMALNA - 30%	
		(10% O <sub>2</sub> )	11,0 kW
CO	[mg/m <sup>3</sup> ]	17	Max 500
OGC	[mg/m <sup>3</sup> ]	14	Max 20
PYŁ	[mg/m <sup>3</sup> ]	33	Max 40
SPRAWNOŚĆ:	[%]	91,3	Min 88,6

Podstawa wydania świadectwa: **Sprawozdanie z badań nr 72/18**

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH  
oświadcza, że powyższe wyniki badań dotyczą wyłącznie wykazanych powyżej badanych  
produktów. Zabrania się powielania niniejszego świadectwa inaczej niż w całości.

**„Termo-Tech”**  
Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.  
**Laboratorium Badawcze**  
ul. Odlewnicza 1  
26-220 Stąporków

Autoryzował:  
**KIEROWNIK LABORATORIUM**  
*Grzegorz Spiechowicz*

Stąporków, dn. 23.11.2018.

Formularz B-3

„WOLKOT” WOLDAŃSCY - SPÓŁKA CYWILNA, 63-304 CZERMIN 84B, NIP 6080119231

JEST POSIADACZEM LICENCJI TECHNIX NR 65/07/2021 I JEST UPOWAŻNIONY DO POSŁUGIWANIA SIĘ TYM ZAŚWIADCZENIEM

*Monika Puszkur-Urbańska*  
P.P.H.U. TECHNIX  
Monika Puszkur-Urbańska  
Szczury 33B, 63-450 Sobótka  
NIP 622-260-94-72